

പൊതുമേഖല	-	13.22 കോടി
സ്വകാര്യ മേഖല	-	137.33 "
തദ്ദേശഭരണ		
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ		
പൊതുസാപ്പകളുടെ വാട്ടർ		
ചാർജ്ജ്	-	<u>199.00 "</u>
ആകെ		<u>492.08 "</u>

റാന്നി-പഴവങ്ങാടി വടശ്ശേരിക്കര കടിയെള്ള പദ്ധതി

148 (840) ശ്രീ. രാജ എബ്രഹാം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) റാന്നി, പഴവങ്ങാടി, വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായി വിഭാവനംചെയ്ത റാന്നി-പഴവങ്ങാടി വടശ്ശേരിക്കര കടിയെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ; പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി എത്ര തുകയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ; ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ; ഇനിയും എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് ; ഇതുവരെ പദ്ധതിക്കായി എത്രതുക ചെലവഴിച്ചു ;

(ബി) കരാർപ്രകാരം നിർമ്മാണം എന്നാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ; അനിശ്ചിതമായി പദ്ധതി നിർമ്മാണം നീണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ആദ്യഘട്ട കമ്മീഷനിംഗ് എന്നത്തേക്ക് നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി അടിയന്തരമായി കമ്മീഷൻചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) റാന്നി, പഴവങ്ങാടി, വടശ്ശേരിക്കര കടിയെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 2009-ലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 2012-ലും ആരംഭിച്ചു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 1686.83 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്

1458.99 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ റോഡാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വിവിധയിനം ക്ലീയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വിവിധയിനം ഗ്രാവിറ്റി ലൈൻ, ആനപ്പാറയിലെ 7.50 എം.എൽ.ഡി. ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, 5.4 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഉപരിതല ജലസംഭരണി, റോഡാട്ടർ പമ്പ്സെറ്റ്, 250 കെ.വി. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ, പുതുശ്ശേരി മലയിൽ 3.50 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഭൂതലജലസംഭരണിയും പമ്പ് ഹൗസും, തേക്കമലയിലെ 20000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സസ്യം പമ്പ് ഹൗസും, പുതുശ്ശേരിമലയിലെ 1.87 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഭൂതലജലസംഭരണി, ചെല്ലക്കാട് 16000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സസ്യം പമ്പ് ഹൗസും, തകിടിപാറയിലെ 79000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സസ്യം വലിയകളത്തെ 87000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സസ്യം ആനത്തടത്തിലെ 2.76 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സസ്യം പമ്പ് ഹൗസും, പുതുശ്ശേരി മലയിലെ 75000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സസ്യം പമ്പ് ഹൗസും, ഇട്ടിയപ്പാറയിലെ 53000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സസ്യം പമ്പ് ഹൗസും, തേക്ക് മലയിലെ 1.10 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഭൂതലജല സംഭരണി, സോൺ III, III-A എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിതരണശൃംഖല, സോൺ IV, V, VI, VII എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിതരണ ശൃംഖല, തേക്കമല, ചെല്ലക്കാട് എന്നീ ബ്യൂസ്സിംഗ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പമ്പ് ഹൗസുകളിൽ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ സോൺ I, II, III എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിതരണ ശൃംഖല 95% -ഉം സോൺ VI-ലെ വിതരണ ശൃംഖലയും പൂർത്തീകരിച്ചു. സോൺ V, VII എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിതരണശൃംഖല 60%-ഉം പൂർത്തീകരിച്ചു. തേക്കമല, ചെല്ലക്കാട് എന്നീ ബ്യൂസ്സിംഗ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിതരണ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പെരുമ്പുഴ പാലം മുതൽ ഇട്ടിയപ്പാറ വരെയുള്ള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡിൽ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി റോഡ് റെസ്റ്ററേഷൻ ചാർജ്ജ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.-യിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 28-2-2015 വരെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 1316.30 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് 849.99 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പദ്ധതിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമാണ് കരാർ നൽകുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നൽകിയ കരാർ പ്രകാരം 10-11-2014-നാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.-യുടെ അനുമതി വൈകിയതുകൊണ്ടും തേക്കമല, ചെല്ലക്കാട് എന്നീ പമ്പ് ഹൗസുകളിൽ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ വൈകുന്നതിനാലും പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) ആദ്യഘട്ട കമ്മീഷനിംഗ് 31-5-2015-ൽ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം നന്നി പഞ്ചായത്തിലെ പഴയ സ്റ്റീമിൽ കൂടി 1-11-2013 മുതൽ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നു.

(ഡി) പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

വേനൽമഴയുടെ കുറവുമൂലമുള്ള കടിവെള്ളക്ഷാമം

149 (841) ഡോ. എൻ. ജയരാജ്:

ശ്രീ. പി. സി. ജോർജ്ജ്:

ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ:

ശ്രീ. എം. വി. ശ്രേയാസ് കുമാർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വേനൽമഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ ഈ വർഷം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) വേനൽമഴയുടെ ലഭ്യതയിലുണ്ടായ കുറവ് കടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) എങ്കിൽ കടിവെള്ള ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന ജില്ലകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും കടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ലഭ്യമായ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ വർഷം ഇതുവരെ കൊല്ലം ജില്ല ഒഴികെ മറ്റ് ജില്ലകളിലൊന്നും വേനൽമഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ നോർമൽ വാല്യുവിൽനിന്നും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(ബി) വേനൽമഴ കാര്യമായി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി കടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതിനാൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജലവിതരണം കുറവായിട്ടുണ്ട്.

(സി) പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടിവെള്ള ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നുണ്ട്.